

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.YЮ01.B.00045

Серия RU № 0420751

Приложение № 1

Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fitt", рабочая среда группы 2 (газы), 3-я и 4-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013:

- баки мембранные расширительные горизонтальные серий WAO и WATH, вместимостью свыше 0,1 до 0,15 м³, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью свыше 0,0833 до 0,15 м³, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью свыше 0,0625 до 0,15 м³, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью свыше 0,04 до 0,15 м³, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа;

- баки мембранные расширительные вертикальные серий: WAV, WATV, BR-W, WRV, HIT, BR-H, вместимостью свыше 0,1 до 10 м³, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью свыше 0,0833 до 10 м³, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью свыше 0,0625 до 10 м³, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью свыше 0,04 до 10 м³, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), 3-я и 4-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Олисова
(подпись)
Хазов
(подпись)

Олисова Ольга Леонидовна
(инициалы, фамилия)

Хазов Никита Викторович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU.C-RU.ЯЮ01.B.00045

Серия RU № 0420752

Приложение № 2

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 032/2013:

- ТУ 4938-001-81549202-2007 "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия";
- обоснование безопасности Wester. ОБ "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения";
- паспорт Wester. ПС "Бак мембранный расширительный для систем отопления и водоснабжения";
- руководство по эксплуатации Wester. РЭ "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения";
- чертеж Wester. СБ "Бак мембранный расширительный для систем отопления и водоснабжения";
- расчет на прочность Wester. РП "Бак мембранный расширительный для систем отопления и водоснабжения";
- данные о применяемых материалах, о способах и параметрах режимов сварки, методах и результатах неразрушающего контроля;
- документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя (аттестаты сварщиков и специалистов неразрушающего контроля).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(инициалы)Олисова Ольга Леонидовна
(инициалы, фамилия)Хазов Никита Викторович
(инициалы, фамилия)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МеталлоФорм". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок городского типа Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1163328070058, телефон: +7 (49244) 7-73-00, адрес электронной почты: sekretar@impulsgroup.ru

в лице Директора Андриянова Максима Валерьевича

заявляет, что Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок: "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fit", рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013 согласно приложению №1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4938-001-81549202-2007 "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия"

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МеталлоФорм"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок городского типа Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, Российская Федерация.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 910 0, 7311 00 990 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 85Н/З-27.06/18п от 27.06.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИ01 Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2023 включительно


(подпись)

М.П.

Андриянов Максим Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЯЮ01.В.00280

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.07.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.ЯЮ01.В.00280

Сосуды, работающие под избыточным давлением: бачки мембранные расширительные торговых марок "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fin", рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013:

- бачки мембранные расширительные горизонтальные серий WAO и WATH, вместимостью от 0,024 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,0833 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,0625 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,04 м3, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа;

- бачки мембранные расширительные вертикальные серий WAV, WATV, WATH, BR-W, WRV, HIT, BR-H, вместимостью свыше 0,01 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 0,5 МПа, вместимостью от 0,008 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,0833 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,0625 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,04 м3, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013.

Заявитель



М.П.

Андрианов Максим Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)